



Yuandong Electric Motor (Ningde) Co.,Ltd
355000, zhangwan Industrial Area,
Ningde city, Fujian province, China
тел/факс: +86-593-6511766, 7611788; info@ydmotor.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Работы по установке и подготовке электродвигателя (далее двигателя) должны выполняться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящую *Инструкцию*, Руководство по эксплуатации, Правила устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации электроустановок, типовые Инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

1. ПРИЕМКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

После извлечения двигателя из упаковки, необходимо:

проверить соответствие данных паспортной таблички двигателя паспорту и накладной,
проверить, двигатель на отсутствие повреждений во время транспортировки и погрузке/разгрузке;
проверить, вращение вала от руки.

В случае несоответствия технических характеристик или выявления дефектов двигателя, составляется акт.

2. ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Двигатели следует хранить:

в сухом и вентилируемом помещении, свободном от вибрации и пыли;
колебания температуры и влажности, вызывающие образование росы не допускаются.

3. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ ДВИГАТЕЛЯ

При монтаже двигателя необходимо обеспечить следующие условия:

фундамент для установки двигателя должен быть ровным и не подверженным чрезмерной внешней вибрации и резонансам;
фундамент и крепежные элементы двигателя должны быть стойкими к возможным усилиям при прямом пуске и при внезапном заклинивании исполнительного механизма;
двигатель должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечить приток к двигателю охлаждающего воздуха и отвод нагретого;
двигатель должен быть установлен таким образом, чтобы они были доступны для осмотра и замены, а также для технического обслуживания на месте установки.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОПРЯЖЕНИЮ ДВИГАТЕЛЯ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ

При сопряжении с исполнительным механизмом, должны обеспечиваться следующие условия:

собственная вибрация исполнительного механизма не должна превышать вибрацию двигателя;
вал двигателя должен быть отцентрирован в аксиальном и радиальном направлениях с исполнительным механизмом, особенно в случаях прямого соединения;
допустимая аксиальная несоосность не более 0,05 мм на диаметре условно измеренного круга 200 мм, радиальная несоосность не более 0,05 мм;
детали исполнительного механизма, насаживаемые на вал двигателя, должны быть динамически отбалансированы с полушпонкой;
при использовании ременной передачи, необходимо обеспечить правильное взаимное



Yuandong Electric Motor (Ningde) Co.,Ltd
355000, zhangwan Industrial Area,
Ningde city, Fujian province, China
тел/факс: +86-593-6511766, 7611788; info@ydmotor.com

расположение валов двигателя и исполнительного механизма.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Перед электрическим подключением двигателя к сети, необходимо проверить сопротивление изоляции обмотки статора относительно корпуса.

Сечение проводников силового подводящего кабеля должно соответствовать мощности двигателя и номинальному значению тока, указанным на паспортной табличке. Проводники подводящего кабеля должны иметь наконечники.

По окончании электрического подсоединения двигателя к питающей сети необходимо проверить следующее:

соответствие номинального напряжения и частоты данным паспортной таблички;

соответствие соединения фаз двигателя схеме соединений, размещенной на крышке коробки выводов с внутренней стороны;

состояние коробки выводов, плотность закрытия неиспользуемых отверстий для подвода кабеля и наличие уплотнений для обеспечения требуемой степени защиты.

надежность присоединения подводящего кабеля и заземления, с учетом рекомендованных моментов затяжки;

Произвести пробный пуск двигателя на холостом ходу и с присоединенным исполнительным механизмом.

При пробном пуске контролируется:

параметры питающей сети (отклонение по напряжению не должно превышать $\pm 5\%$, по частоте $\pm 2\%$ от номинальных значений);

симметрию тока в фазах двигателя (несимметрия тока не должна превышать $\pm 5\%$);

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

В процессе эксплуатации необходимо своевременно проводить техническое обслуживание двигателя. Периодичность планового технического обслуживания - не реже 1 раза в 3 месяца. В ходе планового технического обслуживания проводится:

очистка от грязи и посторонних предметов внешних поверхностей;

очистка от грязи и мусора вентиляционных решеток и полостей;

проверка контактных соединений подводящего кабеля, заземления;

проверка уплотнений подводящего кабеля и коробки выводов;

проверка состояния болтовых соединений в конструкции двигателя и крепления двигателя к фундаменту (фланцевого соединения);

проверка соединения вала двигателя с приводимым механизмом;

проверка сопротивления изоляции фаз на корпус двигателя;

проверка состояния подшипниковых узлов и при необходимости пополнение или замена смазки;

проверка состояния сменных уплотнений по линии вала и при необходимости их замена.

Техническое обслуживание двигателя производится в соответствии с рекомендациями Руководства по эксплуатации. Результаты технического обслуживания заносятся в журнал эксплуатации. При невозможности провести техническое обслуживание (ремонт) двигателя собственными силами следует обращаться в Сервисный Центр.